

Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme de certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**

Délivré à :

Fabricant : **ARTON**
Adresse : **6 Prutska st.
58008 CHERNIVTSI
UKRAINE**

Lieu de production :

**ARTON - CHERNIVTSI (UKRAINE)
0 - 0 (0)**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292126

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le **13/12/2016**.
Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Date d'émission du certificat :

13/12/2016

Date de validité du certificat :

13/12/2021



Directeur Général
Franck LEBEUGLE

Annexe au certificat émis le 13/12/2016 : 0333-CPR-292126

Fabricant
ARTON
6 Prutska st.
58008 CHERNIVTSI
UKRAINE

Lieu de production :
ARTON - CHERNIVTSI (UKRAINE)

Description des produits

Identification du (des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
ASD-5 (ARTON)	Dispositif d'Alarme de Fumée	292.0393	<p>Nature du capteur : Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transmission de la lumière</p> <p>Alimentation : Interne par pile alcaline 2 x 1,5 V: AAA AM-4 LR03 (Pkccl), AAA AM-4 LR03 (HUGE), MN2400 LR03 (Duracell)</p> <p>Montage : Mural ou plafonnier</p> <p>Options : Indicateur d'alarme individuelle Dispositif de neutralisation d'alarme D.A.F destiné aux véhicules de type camping-cars</p>

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.


Directeur Général
Franck LEBEUGLE