

"14" липня 2025 р.  
№ 57

## Про використання компонентів СПЗ

В зв'язку з чисельними запитами щодо можливості використання СПЗ та її компонентів після 10 років експлуатації повідомляю, що цей порядок обумовлений діючим стандартом України ДСТУ 9047:2020 " СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ. НАСТАНОВА З ПІДТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ", у якому вказано:

На всіх етапах підтримання експлуатаційної придатності здійснюють оцінку відповідності в порядку та у випадках визначених у розділі 6. СПЗ та їхні компоненти мають відповідати вимогам нормативних документів, проектній та/або технічній документації на них.

Компоненти перевіряють на відповідність нормативним документам та/або технічній документації на них. Компоненти, параметри яких не відповідають установленим у нормативних документах, чинних на час проектування, та/або технічній документації виробників, має бути змінено. У разі відсутності резервних компонентів/елементів СПЗ підлягає демонтуванню та заміні. У разі технічної можливості заміни окремих компонентів на аналогічні з характеристиками, не гіршими ніж у наявних, таку заміну допустимо з подальшим коригуванням проектної документації.

Виведення з експлуатації охоплює:

а) зняття з експлуатації:

— проведення технічного обстеження СПЗ;

— оформлення акта технічного обстеження СПЗ з висновком щодо необхідності її списання;

б) кінець експлуатування.

За результатами оцінки відповідності на підставі звіту (свідоцтва) про інспектування складають акт технічного обстеження СПЗ (форма А.4) з висновком щодо:

— можливості продовження експлуатування (у разі отриманих позитивних результатів) з установленням терміну їх наступного огляду;

— непридатності СПЗ до подальшого експлуатування.

З повагою,  
Директор



**Владислав БОНДАРЕНКО**

Підготував  
гол. констр. В. Баканов  
тел. 0503747108